

Затверджую:
Директор Ізюмського КІПТМ
Злотарьов В.І.
«15» *Злотарьов* 2021 р.



Гідравлічний режим
теплових мереж котелень Ізюмського КІПТМ по м.Ізюм

№ зп	Адреса джерела тепlopостачання (котельні)	Тиск теплоносія в подавальному трубопроводі, Рп кгс/см ²
1	вул. Героїв-Чорнобильців, 12-а/1	6,4-2,1
2	вул. Соборна, 52-б	5,5-2,6
3	пр-кт. Незалежності, 33-б	6,9-3,7
4	вул. Київська, 17-б	4,4-2,5
5	вул. Патріотів, 29-а	3,8-2,0
6	вул. Чумацька, 26-в	4,0-1,5
7	вул. Л.Чайкіної, 24-а	4,2-2,0
8	вул. Некрасова, 74-а	4,0-1,6
9	вул. Крута, 56-б	3,9-1,4
10	вул. Сонячна, 2-г	3,3-2,2
11	вул. Спортивна, 1	2,7-2,0
12	вул. Пролетарська, 10-а	6,0-3,0
13	вул. Пролетарська, 2-і	2,4-1,5

Головний інженер КІПТМ

Петухова

С.Г. Петухова