

Загальні характеристики багатоквартирних житлових будинків приєднаних до зовнішніх інженерних мереж постачання теплової енергії Ізюмського комунального підприємства теплових мереж

№з/п	Адреса	Кількість поверхів	Рік будівництва	Загальна площа опалюваного об'єкту (п 2.2.9. КТМ 204, м ²)	Норма витрати теплоти за КТМ, Г кал/м ²	Питома норма перерахована за ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010, Г кал/м ²	Максимальне теплове навантаження будинку, Г кал/год
1	вул. Васильківського 2	5	1976	2125,20	0,151	0,1432	0,1529
2	вул. Васильківського 10	2	1958	630,90	0,386	0,3661	0,1160
3	вул. Василя Стуса 72	5	1968	3135,80	0,151	0,1432	0,2256
4	вул. Василя Стуса 74	5	1973	1859,80	0,151	0,1432	0,1338
5	вул. Василя Стуса 78	5	1971	3474,60	0,151	0,1432	0,2499
6	вул. Висока 4	9	1976	4075,79	0,151	0,1432	0,2932
7	вул. Гайдамацька 10	5	1974	4489,40	0,151	0,1432	0,3229
8	вул. Гайдамацька 12	5	1975	3308,10	0,151	0,1432	0,2380
9	вул. Гайдамацька 12 А	5	1975	1477,82	0,151	0,1432	0,1063
10	вул. Георгія Жуковського 4	5	1984	1452,90	0,151	0,1432	0,1045
11	вул. Георгія Жуковського 6	5	1982	2730,90	0,151	0,1432	0,1964
12	вул. Георгія Жуковського 8	5	1983	1608,65	0,151	0,1432	0,1157
13	вул. Георгія Жуковського 10	5	1983	1601,70	0,151	0,1432	0,1152
14	вул. Георгія Жуковського 10 А	9	1988	2015,90	0,151	0,1432	0,1450
15	вул. Георгія Жуковського 12	5	1989	2770,25	0,151	0,1432	0,1993
16	вул. Георгія Жуковського 44	2	1970	494,20	0,386	0,3661	0,0909
17	вул. Героїв Чорнобильців 10	2	1964	412,50	0,386	0,3661	0,0759
18	вул. Героїв Чорнобильців 12	2	1963	404,07	0,386	0,3661	0,0743
19	вул. Героїв Чорнобильців 14	2	1963	894,14	0,386	0,3661	0,1644
20	вул. Героїв Чорнобильців 18	1	1917	144,80	0,386	0,3661	0,0266
21	вул. Героїв Чорнобильців 23	5	1975	1742,30	0,151	0,1432	0,1253
22	вул. Героїв Чорнобильців 25	5	1976	1854,70	0,151	0,1432	0,1334
23	вул. Героїв Чорнобильців 27	5	1975	1868,80	0,151	0,1432	0,1344
24	вул. Гоголя 1	4	1983	1817,40	0,223	0,2115	0,1931
25	вул. Гоголя 3	5	1980	4410,70	0,151	0,1432	0,3173
26	вул. Гоголя 11 А	5	1989	851,60	0,151	0,1432	0,0613
27	вул. Гоголя 12	4	1988	1162,00	0,223	0,2115	0,1234
28	вул. Гоголя 13	5	1978	4500,10	0,151	0,1432	0,3237
29	вул. Гоголя 15	5	1986	2466,90	0,151	0,1432	0,1774
30	вул. Гоголя 16	5	1979	4404,30	0,151	0,1432	0,3168
31	вул. Дементьева 8	5	1983	4795,30	0,151	0,1432	0,3449
32	вул. Джона Леннона 3	4	1963	1567,07	0,223	0,2115	0,1665
33	вул. Джона Леннона 5 А	5	1975	1723,80	0,151	0,1432	0,1240
34	вул. Джона Леннона 7	4	1964	2235,41	0,223	0,2115	0,2375
35	вул. Джона Леннона 9	4	1948	1337,40	0,223	0,2115	0,1421
36	вул. Донця-Захаржевського 5	2	1960	245,70	0,386	0,3661	0,0452
37	вул. Донця-Захаржевського 6	5	1977	2733,10	0,151	0,1432	0,1966
38	вул. Заводська 58 А	5	1979	1411,53	0,151	0,1432	0,1015
39	вул. Заводська 66	2	1910	437,90	0,386	0,3661	0,0805
40	вул. Залізнична 2	4	1973	1134,50	0,223	0,2115	0,1205
41	вул. Залізнична 5	2	1973	378,90	0,386	0,3661	0,0697
42	вул. Залізнична 11	3	1910	1592,40	0,223	0,2115	0,1692
43	вул. Залізнична 11 А	5	1978	1407,40	0,151	0,1432	0,1012
44	вул. захисників України 5	9	1985	2085,80	0,151	0,1432	0,1500
45	вул. захисників України 7	9	1989	2051,40	0,151	0,1432	0,1476
46	вул. захисників України 33	4	1965	1460,78	0,223	0,2115	0,1552
47	вул. захисників України 35	4	1966	1499,54	0,223	0,2115	0,1593

№г/п	Адреса	Кількість поверхів	Рік будівництва	Загальна площа опалюваного об'єкту (п 2.2.9. КТМ 204, м ²)	Норма витрати теплоти за КТМ, Г кал/м ²	Питома норма перерахована за ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010, Г кал/м ²	Максимальне теплове навантаження будинку, Г кал/год
48	вул. Захисників України 37	4	1965	1461,30	0,223	0,2115	0,1552
49	вул. Захисників України 39	4	1965	1457,93	0,223	0,2115	0,1549
50	вул. Захисників України 41	4	1966	1467,28	0,223	0,2115	0,1559
51	вул. Захисників України 43	4	1967	1502,80	0,223	0,2115	0,1597
52	вул. Захисників України 45	3	1964	1550,44	0,223	0,2115	0,1647
53	вул. Київська 6	2	1951	237,06	0,386	0,3661	0,0436
54	вул. Київська 16	2	1959	636,50	0,386	0,3661	0,1170
55	вул. Київська 17	5	1979	3037,90	0,151	0,1432	0,2185
56	вул. Київська 18	2	1969	632,90	0,386	0,3661	0,1164
57	вул. Київська 23	2	1952	547,90	0,386	0,3661	0,1008
58	вул. Київська 32	9	1989	6193,20	0,151	0,1432	0,4455
59	вул. Київська 36	9	1986	7819,60	0,151	0,1432	0,5625
60	вул. Київська 45	5	1966	3213,00	0,151	0,1432	0,2311
61	вул. Київська 47	5	1967	2474,70	0,151	0,1432	0,1780
62	вул. Київська 51	5	1979	2072,50	0,151	0,1432	0,1491
63	проїзд Київський 3	2	1961	625,80	0,386	0,3661	0,1151
64	проїзд Київський 4	2	1962	626,50	0,386	0,3661	0,1152
65	проїзд Київський 5	2	1963	628,50	0,386	0,3661	0,1156
66	проїзд Київський 6	2	1963	618,00	0,386	0,3661	0,1136
67	вул. Кленова 5	5	1989	4313,40	0,151	0,1432	0,3103
68	вул. Круга 56	2	1993	636,60	0,386	0,3661	0,1171
69	вул. Лондонська 2 А	5	1971	2573,80	0,151	0,1432	0,1851
70	вул. Лондонська 8	5	1989	2636,50	0,151	0,1432	0,1896
71	вул. Лондонська 9	5	1989	1288,67	0,151	0,1432	0,0927
72	вул. Лондонська 10	5	1982	2626,70	0,151	0,1432	0,1889
73	вул. Лондонська 14	5	1986	1711,10	0,151	0,1432	0,1231
74	вул. Лондонська 14 А	5	1986	1435,80	0,151	0,1432	0,1033
75	вул. Лондонська 16	9	1989	3971,19	0,151	0,1432	0,2856
76	вул. Лондонська 16 А	9	1989	3954,96	0,151	0,1432	0,2845
77	вул. Надозерна 25	5	1991	2136,60	0,151	0,1432	0,1537
78	вул. Надозерна 29	5	1986	2557,50	0,151	0,1432	0,1840
79	просп. Незалежності 25	5	1975	3315,98	0,151	0,1432	0,2385
80	просп. Незалежності 27	5	1975	1741,60	0,151	0,1432	0,1253
81	просп. Незалежності 29	5	1974	4389,50	0,151	0,1432	0,3157
82	просп. Незалежності 31	5	1975	1775,30	0,151	0,1432	0,1277
83	просп. Незалежності 32	9	1992	1946,10	0,151	0,1432	0,1400
84	просп. Незалежності 33	5	1975	1789,30	0,151	0,1432	0,1287
85	просп. Незалежності 33 А	5	1976	4466,70	0,151	0,1432	0,3213
86	просп. Незалежності 34	5	1979	4695,31	0,151	0,1432	0,3377
87	просп. Незалежності 35	5	1974	1715,00	0,151	0,1432	0,1234
88	просп. Незалежності 35 А	5	1971	2776,60	0,151	0,1432	0,1997
89	просп. Незалежності 36	5	1981	2666,59	0,151	0,1432	0,1918
90	просп. Незалежності 39	5	1986	1620,30	0,151	0,1432	0,1165
91	просп. Незалежності 41	5	1976	1769,61	0,151	0,1432	0,1273
92	просп. Незалежності 43	2	1974	620,68	0,386	0,3661	0,1141
93	просп. Незалежності 46	5	1978	2738,40	0,151	0,1432	0,1970
94	просп. Незалежності 47	5	1975	2755,70	0,151	0,1432	0,1982
95	просп. Незалежності 48	5	1976	4574,60	0,151	0,1432	0,3291
96	просп. Незалежності 48 А	5	1979	4587,93	0,151	0,1432	0,3300
97	просп. Незалежності 48 Б	9	1988	2079,40	0,151	0,1432	0,1496
98	просп. Незалежності 49	5	1986	2742,80	0,151	0,1432	0,1973
99	просп. Незалежності 50	3	1939	2246,20	0,223	0,2115	0,2386

№з/п	Адреса	Кількість поверхів	Рік будівництва	Загальна площа опалюваного об'єкту (п 2.2.9. КТМ 204, м ²)	Норма витрати теплоти за КТМ, Г кал/м ²	Питома норма перерахована за ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010, Г кал/м ²	Максимальне теплове навантаження будинку, Г кал/год
100	просп. Незалежності 52	4	1952	2015,00	0,223	0,2115	0,2141
101	просп. Незалежності 54	5	1967	3066,78	0,151	0,1432	0,2206
102	просп. Незалежності 56	3	1956	1421,58	0,223	0,2115	0,1510
103	просп. Незалежності 58	3	1966	1417,55	0,223	0,2115	0,1506
104	просп. Незалежності 59	2	1966	381,03	0,386	0,3661	0,0701
105	просп. Незалежності 60	3	1956	1660,30	0,223	0,2115	0,1764
106	просп. Незалежності 61	2	1951	382,84	0,386	0,3661	0,0704
107	просп. Незалежності 62	3	1938	1529,20	0,223	0,2115	0,1625
108	просп. Незалежності 67	5	1970	3146,60	0,151	0,1432	0,2263
109	просп. Незалежності 77	3	1952	1319,06	0,223	0,2115	0,1401
110	просп. Незалежності 81	3	1970	952,60	0,223	0,2115	0,1012
111	просп. Незалежності 83	3	1972	957,70	0,223	0,2115	0,1017
112	просп. Незалежності 85	2	1954	485,60	0,386	0,3661	0,0893
113	просп. Незалежності 87	5	1965	2620,30	0,151	0,1432	0,1885
114	пров. Нижньо-Садовий 3	5	1977	2147,40	0,151	0,1432	0,1545
115	пров. Нижньо-Садовий 4	2	1963	383,27	0,386	0,3661	0,0705
116	пров. Оптичний 10 А	2	1993	455,80	0,386	0,3661	0,0838
117	пров. Оптичний 10 Б	2	1993	444,10	0,386	0,3661	0,0817
118	вул. Пам'яті 2	5	1992	2723,20	0,151	0,1432	0,1959
119	вул. Паромна 6	5	1985	7358,30	0,151	0,1432	0,5293
120	вул. Патріотів 27 А	3	1977	1013,02	0,223	0,2115	0,1076
121	вул. Південна 24	5	1992	4687,10	0,151	0,1432	0,3371
122	вул. Покровська 14	2	1963	399,43	0,386	0,3661	0,0735
123	вул. Покровська 16	2	1957	407,30	0,386	0,3661	0,0749
124	вул. Покровська 18	5	1976	3474,00	0,151	0,1432	0,2499
125	вул. Покровська 20	5	1974	3327,20	0,151	0,1432	0,2393
126	вул. Покровська 20 А	5	1975	1689,70	0,151	0,1432	0,1215
127	вул. Покровська 22	2	1959	774,20	0,386	0,3661	0,1424
128	вул. Покровська 23	2	1959	597,40	0,386	0,3661	0,1099
129	вул. Покровська 26	5	1973	3103,60	0,151	0,1432	0,2232
130	вул. Покровська 35	2	1976	324,66	0,386	0,3661	0,0597
131	вул. Покровська 36	3	1960	1414,21	0,223	0,2115	0,1502
132	вул. Покровська 37	2	1961	359,00	0,386	0,3661	0,0660
133	вул. Покровська 38	3	1959	1312,30	0,223	0,2115	0,1394
134	вул. Покровська 42	5	1960	3244,80	0,151	0,1432	0,2334
135	вул. Покровська 46	5	1981	1355,70	0,151	0,1432	0,0975
136	вул. Покровська 48	5	1982	3258,80	0,151	0,1432	0,2344
137	вул. Покровська 50	5	1972	3276,50	0,151	0,1432	0,2357
138	вул. Покровська 56	2	1986	356,88	0,386	0,3661	0,0656
139	вул. Різдвяна 3	5	1980	1449,20	0,151	0,1432	0,1042
140	вул. Різдвяна 5	5	1979	4603,00	0,151	0,1432	0,3311
141	вул. Різдвяна 5 А	9	1984	2032,30	0,151	0,1432	0,1462
142	вул. Різдвяна 7	5	1986	1507,20	0,151	0,1432	0,1084
143	вул. Різдвяна 9	5	1985	4663,60	0,151	0,1432	0,3355
144	вул. Різдвяна 11	5	1988	1505,28	0,151	0,1432	0,1083
145	вул. Різдвяна 13	5	1989	4587,60	0,151	0,1432	0,3300
146	вул. Різдвяна 13 А	9	1984	2055,45	0,151	0,1432	0,1478
147	вул. Різдвяна 15	5	1986	1464,90	0,151	0,1432	0,1054
148	вул. Різдвяна 17	5	1988	4647,65	0,151	0,1432	0,3343
149	пл. Садова 18	5	1990	4939,41	0,151	0,1432	0,3553
150	вул. Соборна 10	2	1960	324,60	0,386	0,3661	0,0597
151	вул. Соборна 16	5	1971	4748,10	0,151	0,1432	0,3415

№з/п	Адреса	Кількість поверхів	Рік будівництва	Загальна площа опалюваного об'єкту (п 2.2.9. КТМ 204, м ²)	Норма витрати теплоти за КТМ, Г кал/м ²	Питома норма перерахована за ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010, Г кал/м ²	Максимальне теплове навантаження будинку, Г кал/год
152	вул. Соборна 18	5	1967	1449,10	0,151	0,1432	0,1042
153	вул. Соборна 33	5	1969	3445,50	0,151	0,1432	0,2478
154	вул. Соборна 35	5	1966	3006,90	0,151	0,1432	0,2163
155	вул. Соборна 38	3	1962	776,70	0,223	0,2115	0,0825
156	вул. Соборна 39	5	1966	2883,60	0,151	0,1432	0,2074
157	вул. Соборна 47	5	1969	3276,30	0,151	0,1432	0,2357
158	вул. Соборна 48	4	1962	1336,33	0,223	0,2115	0,1420
159	вул. Соборна 49	5	1968	1809,90	0,151	0,1432	0,1302
160	вул. Соборна 50	5	1975	1850,00	0,151	0,1432	0,1331
161	вул. Соборна 51	4	1968	1508,20	0,223	0,2115	0,1602
162	вул. Соборна 52	5	1969	3339,70	0,151	0,1432	0,2402
163	вул. Соборна 54	5	1970	1744,00	0,151	0,1432	0,1254
164	вул. Соборна 57	5	1972	4380,80	0,151	0,1432	0,3151
165	вул. Соборна 58	5	1971	3237,60	0,151	0,1432	0,2329
166	вул. Соборна 59 В	5	1972	993,71	0,151	0,1432	0,0715
167	пров. Соборний 3	5	1966	3214,10	0,151	0,1432	0,2312
168	пров. Соборний 4	5	1968	1824,70	0,151	0,1432	0,1313
169	вул. Сонячна 2 А	2	1976	365,30	0,386	0,3661	0,0672
170	вул. Сонячна 2 Б	3	1976	719,30	0,223	0,2115	0,0764
171	вул. Сонячна 2 В	3	1976	1055,70	0,223	0,2115	0,1122
172	вул. Сонячна 4 Б	3	1976	1093,10	0,223	0,2115	0,1161
173	вул. Сонячна 4 В	3	1976	1062,60	0,223	0,2115	0,1129
174	вул. Сонячна 4 Г	3	1976	1091,10	0,223	0,2115	0,1159
175	вул. Сонячна 4 Д	3	1976	793,90	0,223	0,2115	0,0843
176	вул. Сонячна 4 Е	3	1980	919,60	0,223	0,2115	0,0977
177	вул. Софійська 2 А	5	1988	6036,70	0,151	0,1432	0,4342
178	вул. Спортивна 6	2	1948	394,00	0,386	0,3661	0,0725
179	вул. Спортивна 8	2	1939	516,15	0,386	0,3661	0,0949
180	вул. Спортивна 10	2	1940	476,78	0,386	0,3661	0,0877
181	вул. Старопоштова 6	5	1977	1501,00	0,151	0,1432	0,1080
182	вул. Старопоштова 6 А	5	1978	1499,90	0,151	0,1432	0,1079
183	вул. Старопоштова 6 Б	5	1983	1571,50	0,151	0,1432	0,1130
184	вул. Старопоштова 16	4	1965	1405,70	0,223	0,2115	0,1493
185	вул. Степана Бандери 2	5	1981	5290,60	0,151	0,1432	0,3806
186	вул. Стіва Джобса 23	5	1984	1768,90	0,151	0,1432	0,1272
187	вул. Стіва Джобса 25	5	1984	1755,60	0,151	0,1432	0,1263
188	вул. Стіва Джобса 27	5	1986	1423,80	0,151	0,1432	0,1024
189	вул. Стіва Джобса 29	9	1987	3668,40	0,151	0,1432	0,2639
190	пров. Східний 2	5	1976	6033,00	0,151	0,1432	0,4340
191	пров. Східний 8 А	5	1977	3155,30	0,151	0,1432	0,2270
192	вул. Толстого 8	4	1940	1536,97	0,223	0,2115	0,1633
193	вул. Толстого 10	4	1940	1544,77	0,223	0,2115	0,1641
194	вул. Хлібозаводська 3	5	1990	3729,00	0,151	0,1432	0,2682
195	вул. Хлібозаводська 5	5	1997	5013,34	0,151	0,1432	0,3606
196	вул. Хмельницька 2	5	1986	2672,20	0,151	0,1432	0,1922
197	вул. Чумацька 26 А	5	1992	2157,60	0,151	0,1432	0,1552
198	вул. Чумацька 26 Б	4	1982	2027,00	0,223	0,2115	0,2153